

鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局文件

鄂葛开建字〔2024〕2号

关于葛店经开区 2023 年第四季度建设工程 红黑榜项目的通报

各建设、施工、监理单位：

为进一步落实工程项目参建主体的质量终身责任，切实提高重点环节的管控能力，严格落实建筑安全生产责任，严厉打击违法违规行为，切实解决建设领域拖欠工程款和农民工工资问题，有效维护建筑业企业和农民工的合法权益，规范全区建筑市场秩序，鼓励先进、鞭策后进，推进我区工程建设领域信用体系，促进责任主体依法诚信经营。葛店经开区住建局 12 月份组织开展了 2023 年第四季度建筑市场质量安全综合检查暨红黑榜评比工作，结合日常巡查、专项检查等情况，依据《葛店经开区工程建设项目管理红黑榜制度（试行）》文件，现公布葛店经开区 2023

年第四季度建设工程综合管理、文明施工管理红黑榜项目。

葛店经开区住房和城乡建设局

2024年2月4日



红榜一、文明施工和项目管理红榜

葛店开发区教育设施完善项目——葛店南部小学

建设单位：鄂州葛店经济技术开发区城市规划和工程建设服务中心

项目负责人：熊伟

施工单位：中建三局集团有限公司

项目负责人：宋清龙

监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司

总监理工程师：夏劲松

上榜理由：现场管理规范，安全教育、宣传全面覆盖；施工现场干净整洁，安全设施齐全；文明施工、扬尘治理“六个百分百”、“八个必须”，“四个一律”落实情况良好；塔吊等设备安装智能监控系统，落实智慧工地管理，提升项目风险预警能力。



红榜二、文明施工和项目管理红榜 桂园赋一期项目

建设单位：鄂州新环境置业有限公司

项目负责人：胡宇飞


施工单位：中天建设集团有限公司

项目负责人：程杰

监理单位：湖北南方建设管理咨询有限公司

总监理工程师：薛燕妮

上榜理由：该项目投入资金安装外架金属防护网片，提高施工期间防护能力，安装并运用智慧工地管理系统，提升项目风险预警能力；项目部各项管理制度规范，是葛店经开区首个获得“安薪工程”荣誉的单位，施工现场安全教育、宣传全覆盖，场地干净整洁，无建筑及生活垃圾堆积；施工现场安全设施齐全；高标准落实安全文明、质量等标准化各项措施，施工现场设置工人冬季施工休息区并配备空调、饮水机等。



红榜三、文明施工和项目管理红榜

湖北幼儿师范高等专科学校现代服务综合实训中心项目

建设单位：湖北幼儿师范高等专科学校

项目负责人：马勇

施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司

项目负责人：唐一鸣

监理单位：湖北环鹏建设管理有限公司

总监理工程师：许士群

上榜理由：现场管理规范，安全教育、宣传全面覆盖，专门投入资金建设安全教育培训体验馆等设施，落实工地安全管理，安装并运用智慧工地管理系统，提升项目风险预警和处置能力；施工现场干净整洁，安全设施齐全；文明施工、扬尘治理“六个百分百”、“八个必须”，“四个一律”落实情况良好。



黑榜一、文明施工和项目管理黑榜 桥梁结构消能减震装置制造基地（1#厂房、2#厂房）

建设单位：湖北佳海实业有限公司

项目负责人：申韦

施工单位：鄂州市葛店建筑安装工程有限责任公司

项目负责人：戴惠芬

监理单位：中鸿仁博集团有限公司

总监理工程师：郭亮

上榜理由：施工现场建筑垃圾随意堆放；现场裸土未覆盖；现场车辆出入时，车轮未清洗干净；文明施工、扬尘治理“六个百分百”落实情况差；无施工企业对项目开展自查的记录；未提供建设单位工程款支付担保相关凭证；质量管理疏忽（未见互检自检记录），资料不齐全。



黑榜二、文明施工黑榜

天铭智能总部及柔性智能制造产业基地一期项目

建设单位：武汉天铭智能设备有限公司

项目负责人：范光明


施工单位：湖北良信建筑安装有限公司

项目负责人：云来元

监理单位：湖北百年建设监理有限责任公司

总监理工程师：赵德强

上榜理由：施工现场建筑垃圾、生活垃圾未及时清运；现场裸土未覆盖；文明施工、扬尘治理“六个百分百”落实情况差；未提供建设单位工程款支付担保相关凭证；质量管理疏忽（未建立原材料进厂管理台账），资料不齐全；模板搭设（后浇带模板支撑搭设不规范）、施工用电（三级箱设置不规范，存在一闸多机现象）。



黑榜三、文明施工和项目管理黑榜

年产 30000 吨风电叶片大梁用碳/玻璃纤维增强树脂基拉挤板材（一期）

建设单位：武汉本邦复合材料科技有限公司

项目负责人：罗涛

施工单位：湖北国营建设工程有限公司

项目负责人：罗娇

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

总监理工程师：武军喜

上榜理由：文明施工、扬尘治理“六个百分百”落实情况差；场地内部分裸土未覆盖；场地内大量生活、建筑垃圾未及时规整、清运；堆放木方、板材处的灭火器已失效；电梯井和水平兜网安全防护不规范；部分扫地杆、剪刀撑搭设不符合要求；未提供建设单位工程款支付担保相关凭证。

